

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 229/2006 Sb., a § 2 a § 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 163/2002 Sb.“)

Distributor :

SIGMET spol. s r.o., Kosmonautů čp. 1085/6, 772 00 Olomouc
IČ : 43962955, DIČ: CZ43962955

Identifikační údaje o výrobku :

Název :Potrubní spojky, tvarovky, armatury, sprinklery a automatické ventilové stanice
(specifikace výrobků je uvedena v příloze č. 1)

Výrobce :

VICTAULIC COMPANY OF AMERICA, 2901 Kesslerville Road , Easton , Pensylvania
1840 USA

Popis a určení výrobků :

Spojky, tvarovky a armatury Victaulic jsou určeny pro použití v potrubních systémech ve všech odvětvích průmyslu pro spojování potrubí v rozvodech tepla, ve zdravotně-technických instalacích, v rozvodech ropných produktů, ve vytápění, větrání , klimatizaci, ve stabilních protipožárních systémech, v chladicích systémech v důlních prostředích vč. výbušných prostředí, v systémech odpadních vod.

Sprinklery a automatické ventilové stanice jsou určeny pro použití ve stabilních protipožárních systémech.

Použité technické předpisy a technické normy :

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení (98/37/ES)
- ČSN EN 12845 Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
- Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
- ČAP CEA 4001 Sprinklerová hasicí zařízení. Projektování a montáž.
- Směrnice o stavebních výrobcích 89/106/ES a 93/68/ES
- Certifikát ISO 9001, vydaný LPCB pro firmu Victaulic, ze dne 15.8.2006
- Odborný posudek č. Z 03000/P2 VVUÚ a.s., Státní zkušebna č. 214, Ostrava-Radvanice vydaný pro firmu Sigmet , ze dne 14.4.1999

- Prohlášení o shodě výrobce firmy Victaulic dle direktivy č.97/23/EC ze dne 15.6.2005
- Certifikát pro použití těsnících kroužků ve výbušném prostředí dle direktivy č. 94/9/EC EXAM BBG Prüf und Zertifizier GmbH Bochum Germany pro firmu Victaulic , ze dne 20.10.2004
- Test Report DIN 50049/EN 10204-2.2. vydaný firmou Victaulic pro firmu Sigmet, ze dne 8.4.2005

Způsob posouzení shody :

Posouzení shody podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. pro armatury, sprinklery a automatické ventilové stanice provedla Autorizovaná osoba 204 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Na základě tohoto posouzení AO vydala dne 30.6.2006 certifikáty č. 204/C5a/2006/080-012106, 012109, 012112, 012115, 012118, 012121, 012124, 012127, 012130, 012133, 012136 .

Spojky a tvarovky nejsou výrobky stanovenými k certifikaci autorizovanou osobou, zde posouzení shody provedla firma Sigmet spol. s.r.o..

Tímto jako dovozce potvrzuji, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a výrobky jsou za podmínek výše uvedeného použití bezpečné. Zároveň jsme přijali opatření , kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Olomouci 10.2.2011



SIGMET
spol. s r.o.
Kosmonautů čp. 1085/6
772 00 OLOMOUC
-2-

.....
Ing. Petr Pithart
jednatel na základě pověření
ze dne 4.3.1998

Příloha č.1

Specifikace jednotlivých potrubních prvků systému Victaulic, jež jsou předmětem prohlášení o shodě:

<u>Výrobek</u>	<u>rozsah průměrů (mm)</u>
- pevná spojka S 07 – Zero Flex	od 33,7 do 610,0
- pevná spojka S 107H – QuickVic	od 60,3 do 219,1
- pevná spojka S 005 – FireLock	od 60,3 do 219,1
- pevná spojka S 009V – FireLock	od 42,4 do 114,3
- redukční spojka S 750	od 60,3 do 219,1
- pružná spojka S 75	od 33,7 do 304,8
- pevná spojka S 177 – QuickVic	od 60,3 do 219,1
- standardní pružná spojka S 77	od 26,9 do 323,9
- rychloupínací spojka S 78 – Snap-Joint	od 33,7 do 219,1
- spojka s odbočkou S 72	od 48,3 do 168,3
- přírubový adaptér S 741 Vic-Flange	od 60,3 do 406,4
- tuhá spojka HP-70	od 60,3 do 323,9
- spojka HP-70ES End Seal	od 60,3 do 323,9
- motýlová klapka VIC – 300	od 60,3 do 323,9
- klapka S 728 FireLock Ball	od 33,7 do 60,3
- kulový kohout 726	od 48,3 do 168,3
- zpětná klapka S 716	od 73,0 do 323,9
- klapka S 712, S 713	od 60,3 do 114,3
- zpětná klapka S 717 Fire Lock	od 73,0 do 323,9
- zpětná klapka S 717R Fire Lock	od 114,3 do 219,1
- zpětná klapka S 779 s difusorem	od 114,3 do 323,9
- filtr-T S 730	od 48,3 do 610
- filtr S 732 VIC - STRAINER	od 60,3 do 323,9
- difuzér S 731	od 76 do 323,9
- průtokový indikátor S 7340	od 60,3 do 610,0
- expanzní spojka S 150	od 60,3 do 168,3
- expanzní spojka S 151 Mover	od 219,1 do 323,9

Drážkované fitinky:

- koleno No. 10,11,12,13	od 26,9 do 323,9
- koleno No. 001, 003 - Fire Lock	od 60,3 do 219,1
- T-kus No.20	od 26,9 do 323,9
- T-kus No.002 - Fire Lock	od 60,3 do 219,1
- kříž No.35	od 26,9 do 323,9
- ypsilon No.33	od 26,9 do 323,9
- koleno No. 18,19	od 26,9 do 168,3
- T-kus se závitovou odbočkou No.29	od 26,9 do 323,9
- Y kus s přípojkou 45°, No.30	od 26,9 do 323,9
- záslepka No. 60	od 26,9 do 323,9
- vsuvka No.40,42,43	od 26,9 do 323,9

- redukční koleno s patkami No.R-10G, F	od 168,3 do 273,0
- koleno s dlouhým poloměrem – 1 ½ D No.100,110	od 60,3 do 323,9
- redukováný T-kus No.25,29M	od 26,9 do 323,9
- soustředné (nesoustředné) redukce No.50,51	od 42,4 do 323,9
- T profil v redukci Y No.32 (SO)	od 60,3 do 323,9
- T profil v redukci Y No.32-R	od 114,3 do 219,1
- drážkovaná redukce No.52 (m)	od 48,3 do 168,3
- redukční T-profil boční 45°,No.30-R (SO)	od 88,9 do 323,9
- drážkovaný nástavec No.48 (S)	od 26,9 do 323,9
- redukční T profil No.21 (m)	od 141,3 do 168,3
- redukční T profil No.27	od 114,3 do 168,3
- adaptér s opačným závitem No. 80 (m)	od 26,9 do 114,3
- odstavovací uzávěr No.61	od 60,3 do 168,3
- kujná soustředná redukce No. 53 (S)	od 60,3 do 168,3
- mechanické – T odbočky S 920, 921, 922	od 42,4 do 219,1
- spojka Roust-A-Bout S 99	od 48,3 do 406,4
- redukční T odbočka S 96 FIT	od 33,7 do 60,3
- koleno S 961 FIT 90°	od 33,7 do 60,3
- redukční potrubí a T odbočka S 969 FIT	od 42,4 do 60,3
- redukční koleno S 966 FIT	od 33,7 do 48,3
- přímý T profil S 963 FIT	od 33,7 do 60,3
- mechanická T odbočka S 929 FIT	od 88,9 do 114,3
- přímá spojka S 960 FIT	od 33,7 do 60,3

Fitinky s hladkými konci

- No. 10P, No. 11P, No. 20P, No. 30P	od 33,7 do 323,9
- No. 33P, No. 35P, No. 61P	od 33,7 do 323,9

Přechodové kusy

- No. 43P, No. 42P, No. 40P, No. 53 P	od 33,7 do 168,9
- kujná soustředná redukce No. 53	od 48,3 do 323,9
- redukční T profil	od 48,3 do 168,3

Drážkovací stroje

VE-12, VE-26S, VE-260 FS, VE 226, VE 272 FS, PJE-801 A,
PJE 108 HP, VE-416 FS, VE 416 FSD, VE-424 MC

Přestavitelné stojany

VAPS 224, PJE
- nastavitelné stroje VG-28, VG-28 GD, VG-824
- stroje na řezání trubek VCT-2, VCT-1
- stroje na čištění trubek PCT-11
- stroje na řezání otvorů VEHCT

Sprinklerové hlavice a příslušenství

- | | |
|-------------------|------|
| - Sprinklery S 27 | 1/2" |
| - Sprinklery S 34 | 3/4" |
| - Rozety S 27 | |
| - Ochranné koše | |

Ventilové stanice a příslušenství

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - Mokrý ventilová stanice S 751 | od 48,3 do 219,1 |
| - Suchá ventilová stanice S 768 | od 48,3 do 219,1 |
| - Předstihová ventilová stanice S 769 | od 48,3 do 219,1 |
| - Zpožďovač S 752 | |
| - Tlakové spínače EPS | |
| - Detektor průtoku S 760 | od 33,7 do 219,1 |
| - Akcelerátor S 746 | |
| - Motýlová klapka monitorovaná S 705W | od 73 do 323,9 |
| - Šoupátko S 771, S 772 | od 73 do 323,9 |
| - Monitorování polohy OSY 2 | |

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č.22/1997 Sb. v platném znění

Dodavatel :

SIGMET spol. s r.o., Kosmonautů čp.1085/6, 772 00 Olomouc
IČO : 43962955, DIČ : CZ43962955

Identifikační údaje o výrobku :

Název : Potrubní spojky, tvarovky, armatury a drážkovací stroje (specifikace výrobků je uvedena v příloze č. 1)

Výrobce :

VICTAULIC COMPANY OF AMERICA, 2901 Kesslerville Road , Easton , Pennsylvania
1840 USA

Popis a určení výrobků :

Spojky, fitinky a armatury Victaulic jsou vhodné pro použití v potrubních systémech Victaulic ve všech odvětvích průmyslu pro spojování potrubních prvků v rozvodech tepla, ve zdravotně-technických instalacích, v rozvodech ropných produktů, ve vytápění, větrání a klimatizaci, v suchých a mokřích protipožárních sprinklerových systémech. Drážkovací stroje jsou určeny pro drážkování potrubí ve všech aplikacích systému Victaulic.

Popis použitého způsobu posouzení shody :

dle § 12, odst. 3, písm. a) i) - zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
dle § 9, písm. a) - Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění
dle § 3, odst. 1, - Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění (směrnice 73/23/EHS)
dle § 3, odst. 1, - Nařízení vlády č. 18/2003 Sb. v platném znění (směrnice 89/336/EHS)
dle § 3, odst. 1, písm. c) - Nařízení vlády č. 23/2003 Sb. v platném znění (směrnice 94/9/ES)
dle § 3, odst. 1 - Nařízení vlády č.24/2003 Sb. v platném znění (směrnice 98/37/ES)

Seznam technických předpisů a norem použitých při posouzení shody

- Certifikát ISO 9001, vydaný LPCB
- Certifikáty VdS vč. příloh, vydané VdS Köln
- Odborný posudek VVUÚ a.s., Státní zkušebna č. 214, Ostrava-Radvanice
- Prohlášení o shodě výrobce dle direktivy č.97/23/EC
- Certifikát pro použití těsnících kroužků ve výbušném prostředí dle direktivy č. 94/9/EC (ATEX) vydaný EXAM BBG Prüf und Zertifizier GmbH Bochum Germany

Potvrzení dodavatele :

Dodavatel potvrzuje , že vlastnosti uvedeného výrobku splňují základní požadavky výše uvedených nařízení vlády a jsou ve shodě s výše uvedenými technickými normami.

Dodavatel přijal opatření, kterým zabezpečuje shodu všech výrobků, uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Seznam příloh :

1. Specifikace potrubních prvků systému VICTAULIC
2. Certifikát ISO 9001 vydáný LPCB 24.10.2003
3. Odborný posudek VVVÚ a.s. Státní zkušebna č. 214, Ostrava – Radvanice vydáný 14.4.1999
4. Prohlášení o shodě výrobce podle direktivy č. 97/23/EC z 2.5.2005
5. Certifikát pro použití těsnících kroužků VICTAULIC ve výbušném prostředí dle direktivy č. 94/9/EC (ATEX) vydáný EXAM BBG Prüf und Zertifizier GmbH Bochum Germany , dne 20.10.2004

V Olomouci dne 27.5.2005

Bankovní spojení:
GE Money Bank a.s. Olomouc
č.ú. : 30304-494/0600
IČO: 43962955
DIČ: CZ43962955

SIGMET, spol. s .o.
Kosmonautů čp. 1085/6
CZ-772 00 Olomouc
e-mail: sigmet@sigmet.cz

Tel.: 00420-585 227 072
585 231 315
585 231 070
585 524 355
Fax:: 00420-585 231 315