

Zápis

o provedení tlakové zkoušky

Název firmy, která zkoušku provedla a jméno odpovědného pracovníka:

Fehas group, spol. s r.o.
Dělnická 6
Most-Velebudice
IČO: 47780860

Pavel Rešl

Název a popis akce:

**Úprava SHZ prostoru Raiffeisen Bank 1.NP v OC Central Kladno, P. Bezruč 3380,
Kladno**

Popis tlakové zkoušky:

Potrubní rozvody byly odzkoušeny hydrostatickým tlakem 15 bar. Po dobu 2 hodin nebyla zjištěna netěsnost potrubí.

Výsledek tlakové zkoušky: vyhovující bez závad

Pozn.

Tlaková zkouška proběhla dle předpisu ČSN EN 12845. Během poslední zkoušky nebyly zjištěny zjevné závady.

V Kladně dne 20.03.2026

