

PROTOKOL O PROVEDENÍ FUNKČNÍ ZKOUŠKY SYSTÉMU EVAK

podle vyhlášky 246/2001 Sb.

Zařízení: EVAK - nouzová zvuková signalizace/evakuační rozhlas

Objekt: CENTRAL KLADNO, ul. Petra Bezruče, nájemní jednotka Raiffeisenbank v 1.NP

Zhotovitel: i-Control spol. s r.o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 Libeň IČ 25060767

Správce zařízení: i-Control spol. s r.o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 Libeň IČ 25060767

Předmět zkoušky: Funkční zkouška zařízení a systému EVAK

Rozsah funkční zkoušky: dne 31. 03. 2026 byla provedena zkouška provozuschopnosti zařízení a systému EVAK během provozu ve smyslu vyhlášky 246/2001 Sb, §8, odst.1 písm. b), při němž bylo kontrolováno:

- Digitální stanice hlasatele
- Digitální výstupní modul
- Výkonový zesilovač
- Havarijní kabel
- Koncový člen reproduktorové linky
- Reprodukory
- FM tuner
- CD přehrávač
- Signalizace poplachu

Závady:
Bez závad

Termín příští funkční zkoušky:
Systém EVAK doporučuji provést v termínu nejbližší celkové periodické funkční zkoušky

Závěr:
systém EVAK je plně funkční, požární hlásiče sice splňují podmínky pro vyhlášení, respektive předání a zobrazení požárního poplachu.

Pravidelnou funkční zkoušku systému EPS provedl: Petr Bady

 i-Control
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 25060767
www.i-control-dt.com