

PROTOKOL O PROVEDENÍ FUNKČNÍ ZKOUŠKY SYSTÉMU EPS

podle vyhlášky 246/2001 Sb.

Zařízení: EPS - elektronická požární signalizace

Objekt: CENTRAL KLADNO, ul. Petra Bezruče, nájemní jednotka Raiffeisenbank v 1.NP

Zhotovitel: i-Control spol. s r.o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 Libeň IČ 25060767

Správce zařízení: i-Control spol. s r.o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 Libeň IČ 25060767

Předmět zkoušky: Funkční zkouška zařízení a systému EPS

Rozsah funkční zkoušky: dne 31. 03. 2026 byla provedena zkouška provozuschopnosti zařízení a systému EPS během provozu ve smyslu vyhlášky 246/2001 Sb, §8, odst.1 písm. b), při němž bylo kontrolováno:

- Opticko-kouřové detektory, typ IW8Quad
- Tlačítkový požární hlásič, typ IQ8
- Signalizace poplachu
- Funkce signalizace návazným zařízením a technologiím
- Funkce automatických dveří
- Činnost ústředny a ovládacího panelu
- Náhradní/záložní zdroj

Závady:

Bez závad

Termín příští funkční zkoušky:

Systém EPS doporučuji provést v termínu nejbližší celkové periodické funkční zkoušky

Závěr:

systém EPS je plně funkční, požární hlásiče sice splňují podmínky pro vyhlášení, respektive předání a zobrazení požárního poplachu.

Pravidelnou funkční zkoušku systému EPS provedl: Petr Bady

 **i-Control**
systém ochrany a signalizace
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ 25060767
www.i-control-df.com