

PROTOKOL O MĚŘENÍ VZDUCHOVÝCH VÝKONŮ

Zakázka: **Raiffeisenbank Kladno OC Central**
Petra Bezruč 3388, 272 01 Kladno
Měření provedeno dne: **30. března 2026**
Měření provedl: **Václav Hroch**
Venkovní podmínky: **teplota vzduchu 12 °C**
Projektová dokumentace: **Vypracoval : Ing. Michaela Školová**
Typ zařízení: **vzduchotechnická jednotka ve správě OC**
Ovlivňující faktory: **-**
Použité měřicí přístroje: **Testo 410, Testo 425**

Pobočka

Projektový výkon

- přívod:

1.NP

375 m3/h

- odvod:

1.NP

375 m3/h

Naměřený výkon:

- přívod:

1.NP

375 m3/h

- odvod:

1.NP

375 m3/h

Projektové a naměřené hodnoty – přívodní část			
Měřicí bod	Označení místnosti	Projektová hodnota	Naměřené – zaregulované hodnoty (m3/h)
1.NP			
P101	1.01	125 m3/h	120 – 125 m3/h
P102	1.01	125 m3/h	130 – 125 m3/h
P103	1.03	25 m3/h	20 – 25 m3/h
P104	1.02	100 m3/h	115 – 100 m3/h
CELKEM		375 m3/h	375 m3/h

Projektové a naměřené hodnoty – odtahová část			
Měřicí bod	Označení místnosti	Projektová hodnota	Naměřené – zaregulované hodnoty (m3/h)
1.NP			
O101	1.02	100 m3/h	100 – 100 m3/h
O102	1.03	50 m3/h	65 – 50 m3/h
O103	1.04	105 m3/h	110 – 105 m3/h
O104	1.01	60 m3/h	75 – 60 m3/h
O105	1.01	60 m3/h	65 – 60 m3/h
CELKEM		375 m3/h	375 m3/h

Postup měření

Množství vzduchu na jednotlivých distribučních prvcích bylo postupně zaregulováno poměrovou metodou podle projektové dokumentace. Následně bylo provedeno měření celkového výkonu

DAVIVE TZB SERVIS, S.R.O., PRAŽSKÁ TŘ. 2156/185, 37010 ČESKÉ BUDĚJOVICE

FIRMA JE ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KRAJSKÝM OBCHODNÍM SOUDEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, ODDÍL C, VLOŽKA 27273, IČ 06843255, DIČ CZ06843255

WWW.DAVIVE.CZ, E-MAIL: INFO@DAVIVE.CZ

instalovaných VZT zařízení a zaregulován celkový vzduchový výkon. Závěrem bylo provedeno měření a doregulování průtoků vzduchu na jednotlivých distribučních prvcích.

Vyhodnocení měření

Přesnost provedené měřicí metody je $\pm 10\%$.

Měřicí přístroj je pravidelně kalibrován a jeho přesnost je $\pm 5\%$.

Naměřené hodnoty

Naměřené hodnoty provedeným měřením odpovídají hodnotám uvedených v projektové dokumentaci.

V Českých Budějovicích, dne 31.3.2026

Vypracoval: Ing. Michaela Školová


.....
Ing. Michaela Školová

DAVIVE TZB servis, s.r.o.

Pražská tř. 2156/185

370 10 České Budějovice

IČ: 068 43 255 DIČ: CZ 068 43 255

www.davive.cz

(2)