

Protokol o provedení zaregulování VZT zařízení Doklad o zkoušce a návod k ovládání zařízení

Akce: „Raiffeisenbank, Kladno Central, Petra Bezruče 3388, 272 01 Kladno“

Zhotovitel vzduchotechniky prohlašuje, že VZT rozvody jsou smontovány, vyzkoušeny a jsou provozuschopné, a zaregulované na požadované parametry.

VZT zařízení splňuje parametry dle PD. Rozvody VZT zařízení jsou provedeny tak, aby svým hlukem, šířícím se vzduchotechnickým potrubím, nepřekračovala nejvyšší přípustnou maximální hladinu akustického tlaku uvnitř větraného prostoru a nejvyšší přípustnou hodnotu hluku ve venkovním prostoru. Rychlost proudění vzduchu v potrubí a distribuční elementy jsou zvoleny tak, aby proudění vzduchu nezpůsobovalo nadměrný hluk. Porubní rozvod proveden potrubím SPIRO/Sonoflex. Navržené zařízení splňuje hlukové požadavky – do 50 dB(A).

Dispoziční umístění VZT zařízení neomezuje ani neprodlužuje trasu únikových cest z prostoru mimo objekt prodejny Raiffeisenbank a.s.

Zpracoval: Ing. Michaela Školová

V Českých Budějovicích dne: 31.3.2026


.....
Ing. Michaela Školová

DAVIVE TZB servis, s.r.o.
Pražská tr. 2156/185
370 10 České Budějovice
IČ: 068 43 255 DIČ: CZ 068 43 255
www.davive.cz
(2)