


TABULKA MÍSTNOSTÍ

PATRO	J.M.	MÍSTNOST	PL. (m²)
1.np	1.01	ZÁDVE Í	11,5
	1.02	BANKOVNÍ HALA	189,3
	1.03	CHODBA	22,5
	1.04	OSTRAHA	12,5
	1.05	BANKOMATY	8,3
	1.06	KANCELÁ	12,7
	1.07	CHODBA	6,2
	1.08	PO ÍTÁRNA	11,8
	1.09	CHODBA	11,8
	1.10	CHODBA	8,2
	1.11	CHODBA	5,7
	1.12	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,4
	1.13	WC ŽENY	6,2
	1.14	WC MUŽI	6,7
	1.15	KANCELÁ BM	12,9
	1.16	KUCHY KA	5,6
	1.17	JÍDELNA + ĚATNA	13,1

348,4

P DORYS 1NP - PODHLEDY

1 : 75



OBJEKT NEBYL GEODETICKY ZAM ĚNÝ,
VŮECHNY ROZM RY JE NUTNO P ĚM IT A P EVŽIT DLE
SKUTE ĚHO PROVEDENÍ NA STAVB !!! NELZE VYRÁB T
NÁBYTEK A SKLEN Ě ST NY PODLE TĚTO DOKUMENTACE!!!
Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní
dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním
projektantem, a to p ěd zapo ětím výroby.

projekt2009

projekt2009.eu

Vypracoval:

Projekt2009.eu

Hlavní inženýr projektu:

Projektant ásti dokumentace:

Ing.arch. Magdaléna Mlejnková

Zodpov dný projektant:

Ing.Iva Kábrtová



Pecka 404
507 82
tel.: 603570724
e-mail: kabrtova@kkprojekty.cz
Provozovna: Legii 268, 50901 Nová Paka

Investor:

Raiffeisenbank a.s.
Hv zdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, I 49240901

Stavba:


Raiffeisenbank, Karlovy Vary
Krále Ji ího 909/39, 36001 Karlovy Vary
Název výkresu:

P DORYS 1NP - PODHLEDY

Stupe PD:	Datum:	M ítko:
DSP	05/2024	1:75
ást dokumentace:	. výkresu:	Revize:
D1 - EL	02	

LEGENDA

Ne ezený prostor



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-C-S

Ozn.	Typ	Název	Světelné zdroje
A	C10 opalovy klíp	LINIE_1,2m_opalovy klíp	1 x LED, 25W, 3920lm, Ra84, 4017K
B	24W Panel 4000K	BPL24	1 x 23W, 2653,4lm, Ra80, 4000K
C		DN471B C LED20S/- NO	1 x 18,3W, 2200lm, Ra80, 4000K
D	MODUS Q_/_/700	LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, čtverec 600x600mm	1 x LED, 34W, 4500lm, Ra80, 3800K
N	910123010	Emergency Led	1 x 910123010, 3W, 147,5lm, Ra0, OK
N1	NLXXU003WL	Nouzové KX LED/3H EVG IP54, Wireless Control	6 x Lamp, 0,9W, 25lm, Ra0, OK
S1		stáv.downlight	