

	<b>Doklad o kontrole provozuschopnosti</b>  <b>činnosti při provozu</b>  <b>zařízení elektrické požární signalizace (EPS)</b>	Strana:	1	z 3
		Evidenční číslo:	EPS/27/2021	
		Počet vyhotovení:	2	

Provozovatel:		Oprávněná osoba:	
Název:	KART spol s.r.o.	Název:	ALARM servis s.r.o.
Adresa:	143 00 Praha 4, Jordana Jovkova 3252	Adresa:	143 00 Praha 12, Modřany, Semická 2026/14
Telefon:	602350273	Telefon:	777788076
IČ:	45193410	IČ:	24278068
DIČ:	CZ45193410	DIČ:	CZ24278068
Zapsána:		Zapsána:	vedená u Městského soudu v Praze odd. C 199659
Zástupce:	p. Maděra	Zástupce:	Vladimír Pitel

Termíny kontrol:		
Kontrola provedena dne:	Datum příští kontroly:	
29.12.2021 – 30.12.2021	zkouška činnosti při provozu (měsíční):	
	zkouška činnosti při provozu (půlroční):	červen 2022
	kontrola provozuschopnosti:	prosinec 2022

Předmět zkoušky činnosti při provozu	
elektrická požární signalizace instalovaná na objektu:	Specifikace zkoušky:
Název: Hotel Hilton Prague Old Town	Podrobná specifikace je uvedena v listu č. 2 a 3 tohoto dokladu.
Adresa: V Celnici 7, Praha 1	

Prohlášení:
Při provádění kontroly bylo postupováno v souladu s platnou právní úpravou, normativními požadavky a technickými předpisy a zejména podle vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001.

Zjištěné závady, nedostatky a odchylky:	Termín odstranění:

Výsledek zkoušky činnosti při provozu:
V průběhu kontroly systému, nebylo zjištěno zjevných vad a byly otestovány všechna čidla, která byla zpřístupněna.
Zkontrolované zařízení
je
provozuschopné a způsobily plnit svojí funkci.

Potvrzení odpovědné osoby:
Datum: 7.12.2021

Za provozovatele převzal:	Za oprávněnou osobu předal:
Počet vyhotovení: 1	Počet vyhotovení: 1
Datum: 7.12.2021	Datum: 7.12.2021
Jméno a Příjmení: Maděra	Jméno a Příjmení: Vladimír Pitel
_____ podpis ( razítko )	<b>ALARM servis s.r.o.</b> Semická 2026/14, 143 00 Praha IČ: 242 78 068 DIČ: CZ242 78 068 www.al-servis.cz _____ podpis ( razítko )

	Doklad o kontrole provozuschopnosti  činnosti při provozu  zařízení elektrické požární signalizace (EPS)	Strana:	2	z 3
		Evidenční číslo:	EPS/27/2021	
		Počet vyhotovení:	2	

specifikace : zařízení elektrické požární signalizace (EPS)					
elektrická požární signalizace ESSER 8000 (IQ) - Komponenty					
Komponent	parametry	počet ks	umístění	stav	poznámka
ústředna FlexES Control, IQ8 Control M	Síť: 230V/ 50 až 60 Hz Provozní V: 12V krytí: IP30 barva: šedá Pantone 538 pracovní teplota =10 až 50 °C	1	technická místnost 2 patro	OK	číslo: 9423250-0020-01
baterie	24Ah/12V	1	technická místnost	OK	Naměřeno 16 Ah
baterie	24Ah/12V	1	technická místnost	OK	Naměřeno 17,5 Ah
ústředna IQ8 Control M	Síť: 230V/ 50 až 60 Hz Provozní V: 12V krytí: IP30 barva: šedá Pantone 538 pracovní teplota =10 až 50 °C	1	1.NP vrátnice personální vstup	OK	číslo 9423250-0100-01
baterie	24Ah/12V	1	1.NP vrátnice personální vstup	OK	Naměřeno 15,8 Ah
baterie	24Ah/12V	1	1.NP vrátnice personální vstup	OK	Naměřeno 16,2 Ah
Opticko kouřový hlásič ESSER	OKH	1027		OK	
manuální tlačítka	MT	72		OK	
LED indikace	LEDID	198		OK	
Přídavný zdroj 24V/ 5 Ah		3		OK	
baterie	17Ah/12V	6		OK	
vstupně výstupní modul 4/2		13		OK	
výstupní modul 12 relé		17		OK	
Teplotní detektor Esser	MT	31		OK	

**ALARM servis s.r.o.**  
Semická 2026/14, 143 00 Praha  
IČ: 242 78 068 DIČ: CZ242 78 068  
www.al-servis.cz



②



	Doklad o kontrole provozuschopnosti činnosti při provozu zařízení elektrické požární signalizace (EPS)	Strana:	3	z 3
		Evidenční číslo:	EPS/27/2021	
		Počet vyhotovení:	2	

specifikace : zařízení elektrické požární signalizace (EPS)			
elektrická požární signalizace ESSER 8000 (IQ) - ovládaná zařízení			
zařízení	popis funkce při poplachu	zařízení v průběhu zkoušky funkční	poznámka
Sirény	aktivace		
Rozhlas evakuační	aktivace		
Nouzové osvětlení	aktivace		
Karusel	aktivace		
vstupní dveře	aktivace		
VZT	aktivace		
Požární klapky	aktivace		
Plyn kotelna	aktivace		
Protipožární stěna	aktivace		
Protipožární dveře	aktivace		
Výtahy	aktivace		
Plyn hlavní uzávěr	aktivace		
M+RSprinklery	aktivace		
Kontrola zdrojů	aktivace		
Ovládání GSM	aktivace		
Nouzové úniky	aktivace		
posuvné dveře	aktivace		

**ALARM servis s.r.o.**  
 Semická 2026/14, 143 00 Praha  
 IČ: 242 78 066 DIČ: CZ242 78 068  
 www.al-servis.cz

