

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO OMEZENÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU

POŽÁRNÍ KLAPKY - odborná prohlídka

provedené v souladu s Vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb. ve ZPP, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce

Kontrolu provedl:



PHP - SERVIS, s.r.o.

Bergmannova 114, 356 04 Dolní Rychnov

Reg. u KS v Plzni odd. C, vl. 24792 IČO: 291 01 352

Banka: Č.S., a.s. Sokolov č.ú.: 2225719349 / 0800

☎ 734 318 350 ✉ php-servis@centrum.cz

Provozovatel - Objednatel:

KART, spol. s r.o.

Duhová 1444/2

140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 457 91 023

Adresa objektu, umístění PBZ:

Hotel Hilton Old Town - V celnici 7, Praha 1

strana / počet stran:

1 / 7

Poř. č.	Umístění PBZ	Druh PBZ	Typ PBZ	Výrobní číslo / číslo PBZ	Výrobce PBZ	Požární odolnost (min)	Rozměry PBZ	Prostup		Nutná oprava	Vyjádření o provozuschopnosti PBZ		Poznámka
								stěna	strop		ANO	NE	
1.	10.NP strojovna VZT	C	SMALL	BK21.6	SMALL	60	DN 200	x			X		U podlahy
2.	10.NP strojovna VZT	C	SMALL	BK21.5.	SMALL	60	DN 200	x			X		U podlahy
3.	10.NP strojovna VZT	C	SMALL	BK21.3.	SMALL	60	DN 200	x			X		U podlahy
4.	10.NP strojovna VZT	C	SMALL	BK21.2.	SMALL	60	DN 200	x			X		U podlahy
5.	10.NP strojovna VZT	C	SMALL	BK21.4.	SMALL	60	DN 200	x			X		U podlahy
6.	10.NP strojovna VZT	C	SMALL	BK21.1.	SMALL	60	DN 200	x			X		U podlahy
7.	10.NP strojovna VZT	C	SMALL	BK21.8.	SMALL	60	DN 200	x			X		U podlahy
8.	5.NP strojovna VZT	C	SMALL	BK7.4.2.	SMALL	60	800 x 500		x	X		X	dozdlít (u stropu)
9.	5.NP strojovna VZT	C	SMALL	BKF.4.1/1	SMALL	60	1000 x 420		x	X		X	dozdlít (u stropu)
10.	5.NP strojovna VZT	C	SMALL	BK7.4.1/2	SMALL	60	1000 x 420		x	X		X	dozdlít (u stropu)
11.	3.PP strojovna VZT bojler	C	SMALL	BK7.4.1/2	SMALL	60	DN 150		x		X		
12.	3.PP strojovna VZT bojler	C	SMALL	BK.01/2	SMALL	60	DN 150		x		X		
13.	3.PP strojovna VZT bojler	C	SMALL	BK02/1	SMALL	60	DN 100		x		X		
14.	3.PP strojovna VZT bojler	C	SMALL	BK.02/2	SMALL	60	DN 100	x			X		
15.	3.PP strojovna kompresory	C	SMALL	BK15.1.	SMALL	60	1200 x 800		x	X		X	chybí šroub aretace

Adresa objektu, umístění PBZ:		Hotel Hilton Old Town - V celnici 7, Praha 1											
												strana / počet stran:	
												2 / 7	
Poř. č.	Umístění PBZ	Druh PBZ	Typ PBZ	Výrobní číslo / číslo PBZ	Výrobce PBZ	Požární odolnost (min)	Rozměry PBZ	Prostup		Nutná oprava	Vyjádření o provozuschopnosti PBZ		Poznámka
								stěna	strop		ANO	NE	
16.	3.PP strojovna kompr./sklad	C	SMALL	BK15.2	SMALL	60	1200 x 800	x		X		X	chybí šroub aretace
17.	3.PP strojovna kompr./sklad	C	SMALL	BK17.1	SMALL	60	600 x 400	x			X		
18.	3.PP strojovna kompr./sklad	C	SMALL	BK17.2	SMALL	60	600 x 400	x			X		
19.	3.PP strojovna kompr./sklad	C	SMALL	BK17.3.	SMALL	60	600 x 400	x			X		
20.	3.PP strojovna kompr./sklad	C	SMALL	BK16.2.1	SMALL	60	600 x 400	x			X		
21.	3.PP strojovna kompr./sklad	C	SMALL	BK16.2.2.	SMALL	60	DN 320	x			X		
22.	Prádelna - výtah vlevo	C	PKTM III-K	BK19.1.	SMALL	60	DN 320		x		X		
23.	Prádelna - výtah vlevo	C	SMALL	BK17.4.	SMALL	60	DN 630		x		X		
24.	3.PP garáž - stání 76	C	SMALL	BK11.1.	SMALL	60	DN 500		x		X		
25.	2.PP sprchy šatna muž	C	SMALL	BK35.3.	SMALL	60	1400 x 400		x		X		
26.	2.PP šatna ženy (stroj. výtah)	C	SMALL	BK35.2	SMALL	60	DN 250			X		X	chybí šroub aretace
27.	2.PP malá šatna ženy	C	SMALL	BK2.2.	SMALL	60	DN 250			X		X	chybí šroub aretace
28.	2.PP šatna ženy levá	C	SMALL	BK23.8.	SMALL	60	400 x 250	x			X		
29.	2.PP malá šatna ženy	C	SMALL	BK2.3.	SMALL	60	400 x 250	x			X		
30.	2.PP strojovna VZT (4/30)	C	SMALL	BK12.1.	SMALL	60	1400 x 400	x			X		
31.	2.PP strojovna VZT (4/30)	C	SMALL	BK14.1.	SMALL	60	1400 x 400		x		X		
32.	2.PP strojovna VZT (4/30)	C	SMALL	BK13.1.	SMALL	60	400 x 1800	x			X		
33.	2.PP strojovna VZT (4/30)	C	SMALL	BK03/1	SMALL	60	750 x 800	x			X		
34.	2.PP strojovna VZT (4/30)	C	SMALL	BK03/2	SMALL	60	800 x 800	x			X		
35.	2.PP sklad uniformy (4/22)	C	SMALL	BK16.1.8	SMALL	60	DN 250	x			X		
36.	2.PP sklad uniformy (4/22)	C	SMALL	BK16.1.7	SMALL	60	DN 315	x			X		

Adresa objektu, umístění PBZ:		Hotel Hilton Old Town - V celnici 7, Praha 1											
												strana / počet stran:	
												3 / 7	
Poř. č.	Umístění PBZ	Druh PBZ	Typ PBZ	Výrobní číslo / číslo PBZ	Výrobce PBZ	Požární odolnost (min)	Rozměry PBZ	Prostup		Nutná oprava	Vyjádření o provozuschopnosti PBZ		Poznámka
								stěna	strop		ANO	NE	
37.	2.PP strojovna VZT 6.1.- 6.6.	C	SMALL	BK16.1.3.	SMALL	60	DN 400	x			X		
38.	2.PP strojovna VZT 6.1.- 6.6.	C	SMALL	BK16.1.4.	SMALL	60	300 x 300	x			X		
39.	2.PP strojovna VZT nad dveřmi	C	SMALL	BK2.1.	SMALL	60	250 x 600	x			X		
40.	2.PP strojovna VZT u stropu	C	SMALL	BK1.1.	SMALL	60	300 x 300	x			X		
41.	2.PP strojovna 6.1.- 6.8.	C	SMALL	BK1.2.	SMALL	60	300 x 300		x		X		
42.	3.PP strojovna VZT boiler vlevo	C	SMALL	BK16.1.1.	SMALL	60	1000 x 300			X		X	poškozená UCP
43.	3.PP strojovna VZT boiler vlevo	C	SMALL	BK16.1.2.	SMALL	60	1000 x 300			X		X	poškozená UCP
44.	Sklad nábytku (VZT)	C	SMALL	BK16.1.5.	SMALL	60	DN 250				-	-	nepřístupná
45.	Sklad nábytku (VZT)	C	SMALL	BK16.16.	SMALL	60	DN 250				-	-	nepřístupná
46.	2.PP garáž stání 45	C	SMALL	BK10.1.	SMALL	60	1600 x 400	x			X		
47.	1.PP garáž u příjmu zboží	C	SMALL	BK9.1.	SMALL	60	1000 x 400	x			X		
48.	1.PP Food store 11/4	C	SMALL	BK1.3.	SMALL	60	400 x 300	x			X		
49.	1.PP Food store 11/4	C	SMALL	BK1.4.	SMALL	60	400 x 300	x			X		
50.	1.PP šatna brigádníci	C	SMALL	BK23.7.	SMALL	60	400 x 250				-	-	nepřístupná (není otvor)
51.	1.PP šatna brigádníci	C	SMALL	BK2.4.	SMALL	60	400 x 250				-	-	nepřístupná (není otvor)
52.	1.NP myčka černého nádobí	C	SMALL	PK20.3.	SMALL	60	900 x 450		x		X		
53.	Sklad potravin kuchyň	C	SMALL	BK20.2	SMALL	60	950 x 950				-	-	nepřístupná (není otvor)
54.	Sklad v kuchyni	C	SMALL	BK20.1/1	SMALL	60	950 x 950	x		X		X	nutno vyčistit - zalepená
55.	Sklad v kuchyni	C	SMALL	BK20.1/2	SMALL	60	950 x 950				-	-	nepřístupná
56.	1.NP strop chodba kuch.za lítačkou	C	SMALL	BK23.5.	SMALL	60	DN 315	x			X		
57.	1.NP úklid č. dveří 15/9	C	SMALL	BK23.4.	SMALL	60	DN 315	x			X		

Adresa objektu, umístění PBZ:		Hotel Hilton Old Town - V celnici 7, Praha 1											
												strana / počet stran:	
												4 / 7	
Poř. č.	Umístění PBZ	Druh PBZ	Typ PBZ	Výrobní číslo / číslo PBZ	Výrobce PBZ	Požární odolnost (min)	Rozměry PBZ	Prostup		Nutná oprava	Vyjádření o provozuschopnosti PBZ		Poznámka
								stěna	strop		ANO	NE	
58.	1.PP chodba u šaten	C	SMALL	BK25.1.	SMALL	60	200 x 100	x			X		chybí list v knize
59.	2.PP dílna elektro vzadu	C	SMALL	BK35.1.	SMALL	60	DN 200	x			X		chybí list v knize
60.	WC ženy u kantýny	C	SMALL	BK23.1.	SMALL	60	DN 150	x			X		
61.	4.NP finanční oddělení	C	SMALL	BK18.1.	SMALL	60	500 x 200	x			X		
62.	4.NP finanční oddělení	C	SMALL	BK18.2.	SMALL	60	500 x 700	x			X		
63.	3.NP vedení hotelu	C	SMALL	BK18.4.	SMALL	60	500 x 200	x			X		
64.	3.NP vedení hotelu	C	SMALL	BK18.3.	SMALL	60	500 x 200	x			X		
65.	2.NP jídelna personál	C	SMALL	BK18.6.	SMALL	60	600 x 600	x			X		
66.	2.NP jídelna personál	C	SMALL	BK18.5.	SMALL	60	600 x 600	x			X		
67.	2.NP sklad nápojů (lednice)	C	SMALL	BK4.1.	SMALL	60	1250 x 1000	x		X		X	utěsnit /dozdit
68.	2.NP sklad nápojů (lednice)	C	SMALL	BK4.2.	SMALL	60	1250 x 1000	x		X		X	utěsnit /dozdit
69.	Místnost 184 - stěna banka	C	F.TROX GmbH	BK4.2.	F.TROX GmbH	60	250 x 250	x			X		
70.	Za recepcí	C	PKTM90	-	MANDÍK	90	DN 250	x			X		
71.	Stěna Lobby vzadu	C	F.TROX GmbH	72965/09	F.TROX GmbH	60	600 x 300	x			X		
72.	Stěna recepce	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	300 x 200				-	-	nepřístupná
73.	Za recepcí	C	PKTM90	-	MANDÍK	90	DN 250	x			X		
74.	Stěna restaurace	C	F.TROX GmbH	72966/09	F.TROX GmbH	60	400 x 550	x			X		
75.	Stěna restaurace	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	700 x 400	x			X		
76.	Stěna nad sedačkou	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	400 x 800				-	-	nepřístupná
77.	Stěna restaurace nad sedačkou	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	400 x 800				-	-	nepřístupná
78.	Stěna restaurace nad sedačkou	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	400 x 500				-	-	nepřístupná

Adresa objektu, umístění PBZ:			Hotel Hilton Old Town - V celnici 7, Praha 1										
strana / počet stran:												5 / 7	
Poř. č.	Umístění PBZ	Druh PBZ	Typ PBZ	Výrobní číslo / číslo PBZ	Výrobce PBZ	Požární odolnost (min)	Rozměry PBZ	Prostup		Nutná oprava	Vyjádření o provozuschopnosti PBZ		Poznámka
								stěna	strop		ANO	NE	
79.	Stěna restauce	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	400 x 400	x			X		
80.	Stěna sedačka vlevo	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	400 x 400				-	-	nepřístupná
81.	Stěna sedačka vlevo	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	200 x 200	x			X		
82.	Stěna restaurace chodba	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 200	x		X		X	UCP - poškozeno
83.	Stěna restaurace chodba	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 200	x		X		X	UCP - poškozeno
84.	Vrátnice personál	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 200	x		X		X	poškozená UCP, blokováná páka
85.	Stěna chodba za vrátnicí personál	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 200	x			X		
86.	Sklad prádla kuchyň	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 315	x		X		X	UCP - poškozeno
87.	Trezory	C	PKTM-90	-	Mandík	90	DN 200	x			X		
88.	Vrátnice personál	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 100			X		X	UCP - chybí
89.	Chodba WC hosté	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	750 x 600	x			X		
90.	Chodba za salóanky	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 250	x			X		
91.	Chodba za salóanky	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 250	x			X		
92.	Zvuková režie Mozzart	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 200				X		
93.	Zvuková režie Mozzart	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 200				X		
94.	Stěna Hayden	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 315				-	-	Nelze zkontrolovat - obsazeno hosty
95.	Stěna Hayden	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 315				-	-	Nelze zkontrolovat - obsazeno hosty
96.	Stěna Hayden	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 500				-	-	Nelze zkontrolovat - obsazeno hosty
97.	Stěna Hayden	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 500				-	-	Nelze zkontrolovat - obsazeno hosty
98.	Předsíň WC hosté	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	330 x 750	x			X		
99.	Úklid WC servis only	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	330 x 750	x			X		

Adresa objektu, umístění PBZ:		Hotel Hilton Old Town - V celnici 7, Praha 1											
												strana / počet stran:	
												6 / 7	
Poř. č.	Umístění PBZ	Druh PBZ	Typ PBZ	Výrobní číslo / číslo PBZ	Výrobce PBZ	Požární odolnost (min)	Rozměry PBZ	Prostup		Nutná oprava	Vyjádření o provozuschopnosti PBZ		Poznámka
								stěna	strop		ANO	NE	
100.	Stěna WC muži vzadu	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 250	x			X		
101.	Stěna WC ženy vzadu	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 400	x			X		
102.	Stěna WC ženy vzadu	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 500	x			X		
103.	Stěna WC ženy vzadu	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 500	x			X		
104.	Technické zázemí - Dvořák	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	650 x 750				-	-	Nelze zkontrolovat - obsazeno
105.	Technické zázemí - Dvořák	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	650 x 750				-	-	Nelze zkontrolovat - obsazeno
106.	Posuvná stěna - Dvořák	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	600 x 750				-	-	Nelze zkontrolovat - obsazeno
107.	Spojovačka za salóňky	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	600 x 600	x			X		
108.	Chodba salóňky - rozvaděč	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 315	x			X		
109.	Za salóňky - únikovka	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 315	x			X		
110.	Za salóňky - únikovka	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	630 x 800	x			X		
111.	Chodba únikové schody	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	630 x 800	x			X		
112.	Chodba únikové schody	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 350	x			X		
113.	Chodba za salóňky	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 350	x			X		
114.	Chodba za salóňky	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	630 x 315	x			X		
115.	Kuchyň - vstup restaurace	C	PKTM90	1729/03	Mandík	90	630 x 315	x			X		
116.	Kuchyň - vstup restaurace	C	F.TROX GmbH	-	F.TROX GmbH	60	DN 200	x			X		

vysv. Druh PBZ: A) zařízení pro omezení šíření požáru - požární ucpávky
 B) zařízení pro omezení šíření požáru - požární uzávěry - požární dveře
 C) zařízení pro omezení šíření požáru - požární klapky

Adresa objektu, umístění PBZ:

Hotel Hilton Old Town - V celnici 7, Praha 1

strana / počet stran:

7 / 7

Datum provedení kontroly
provozní schopnosti:

01.07.2022

Termín příští kontroly
provozní schopnosti:

07 / 2023

Potvrzení dle Vyhl. 246/2001 Sb. ve ZPP

Odpovídám za kvalitu provedené činnosti a potvrzuji, že jsem splnil podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu PBZ.

Kontrolu provedl:

Tomáš Váňa

OZO, TPO:

Josef Kutil - Z-TPO-33/2004

Objednavatel potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) PBZ a že souhlasí s uvedenými údaji v dokladu o kontrole PBZ a potvrzuje převzetí prací.

Za objednatele převzal:

PHP - SERVIS, s.r.o.
Podnik hasičské prevence
Bergmannova 114, 356 04 Dolní Rychnov
IČO: 291 04 352
Registrace: KS v Plzni odd. C, vl. 24792
Tel.: 734 318 350, e-mail: php-servis@centrum.cz

razítko a podpis zhotovitele

razítko a podpis objednatele: